

krzecin.pl - Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Objezierze

Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Objezierze

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
73-231 Krzęcin
ul. Bolesława Chrobrego 27a
tel. 0 95 765 282

Choszczno, dnia 25 kwietnia 2024 roku

Znak sprawy:

HK.9020.1.125.2024

Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3, a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (stacja uzdatniania wody w Objezierzu, 73-231 Krzęcin – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy Objezierze 30, 73-231 Krzęcin) w miejscowości **Objezierze**, gmina **Krzęcin** będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu **HK.9020.1.125.2024** oraz protokołu **63/2024** z dnia **23.04.2024 r.**, a także sprawozdania z badań:

- Spr/BM/PW/806-Q/24 z dnia 25.04.2024 r., nr próbki BM/PW/741/24 miejsce poboru próbki – stacja uzdatniania wody - woda podawana do sieci Objezierze, gm. Krzęcin (punkt poboru 3202PPPPW0123) stwierdzono skażenie mikrobiologiczne - oszacowana liczba bakterii grupy coli 2 jtk w 100 ml
- Spr/BM/PW/807-Q/24 z dnia 25.04.2024 r., nr próbki BM/PW/742/24 miejsce poboru próbki – na sieci u odbiorcy Objezierze 30, gm. Krzęcin (punkt poboru 3202PPPPW0123) stwierdzono skażenie mikrobiologiczne - oszacowana liczba bakterii grupy coli 5 jtk w 100 ml

uznaje, że w badanym zakresie próbki pobrane na stacji uzdatniania wody oraz na sieci dystrybucyjnej **nie odpowiadają** wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i **stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Objezierze, Nowy Klukom i Słonice**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: komunalka1@wp.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną urząd@krzecin.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak