

krzecin.pl - Orzeczenia o jakości wody w miejscowościach Kaszewo, Mielęcín, Przybysław, Rakowo

## Orzeczenia o jakości wody w miejscowościach Kaszewo, Mielęcín, Przybysław, Rakowo



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHOSZCZCIE  
ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

Choszczno, dnia 18 grudnia 2024 r.

HK.9011.5.213.2024  
Dot. wod. Kaszewo

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mielęcín”  
73-231 Krzęcin

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości Kaszewo gmina Krzęcin będącego w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mielęcín” w Mielęcínie, w dniu 05.12.2024 r.,

- 3202PPPPW0133 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0443 woda na sieci u odbiorcy – Kaszewo 9,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/152958/12/2024 z dnia 11.12.2024 r. nr próbki 085359/12/2024 (SUW),
- sprawozdania nr SB/152292/12/2024 z dnia 11.12.2024 r. nr próbki 085360/12/2024 (sieć),

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Kaszewo**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Choszcznie  
**Magdalena Król-Kaszak**  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (ePUAP).

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena Król-Kaszak  
Data: 2024.12.18 11:01:36 CET



e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl  
<https://www.gov.pl/web/psse-choszczno>  
adres skrzynki EPUAP: /pssechoszczno/SkrytkaESP

tel.kontaktowy: 95 765 7282  
tel. alarmowy: 694 493 752  
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHOSZCZCIE  
ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

Choszczno, dnia 18 grudnia 2024 r.

HK.9011.5.21.2024  
Dot. wod. Mielęcin

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mielęcin”  
73-231 Krzęcin

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Mielęcin, gmina Krzęcin** będącego w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mielęcin” w Mielęcinie, w dniu **05.12.2024 r.**,

- 3202PPPPW0127 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0128 woda na sieci u odbiorcy – Biuro SM „Mielęcin”,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/152692/12/2024 z dnia 11.12.2024 r. nr próbki 085329/12/2024 (SUW),
- sprawozdania nr SB/152963/12/2024 z dnia 11.12.2024 r. nr próbki 085330/12/2024 oraz przekroczenia parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów 224 jtk/1 ml (sieć),

uznaje, że w badanym zakresie próbki nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Mielęcin**.  
Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Choszcznie  
**Magdalena Król-Kaszak**  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (ePUAP).

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena Król-Kaszak  
Data: 2024.12.18 11:02:43 CET



e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl  
<https://www.gov.pl/web/psse-choszczno>  
adres skrzynki EPUAP: /pssechoszczno/SkrytkaESP

tel.kontaktowy: 95 765 7282  
tel. alarmowy: 694 493 752  
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHOSZCZCIE**  
ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

Choszczno, dnia 18 grudnia 2024 r.

HK.9011.5.215.2024  
Dot. wod. Przybysław

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mielęcin”**  
73-231 Krzęcin

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Przybysław, gmina Krzęcin** będącego w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mielęcin” w Mielęcinie, **w dniu 05.12.2024 r.,**

- 3202PPPPW0129 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0130 woda na sieci u odbiorcy – Przybysław nr 21,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/152965/12/2024 z dnia 11.12.2024 r. nr próbki 085339/12/2024 (SUW),
- sprawozdania nr SB/152964/12/2024 z dnia 11.12.2024 r. nr próbki 085340/12/2024 (sieć),

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Przybysław**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Choszcznie  
**Magdalena Król-Kaszak**  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena Król-Kaszak  
Data: 2024.12.18 11:03:25 CET



Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (ePUAP).

e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl  
<https://www.gov.pl/web/psse-choszczno>  
adres skrzynki EPUAP: /pssechoszczno/SkrytkaESP

tel.kontaktowy: 95 765 7282  
tel. alarmowy: 694 493 752  
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHOSZCZNI**  
ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

Choszczno, dnia 18 grudnia 2024 r.

HK.9011.5.216.2024  
Dot. wod. Rakowo

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mielęcin”**  
73-231 Krzęcin

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Rakowo, gmina Krzęcin** będącego w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mielęcin” w Mielęcinie, w dniu **05.12.2024 r.**,

- 3202PPPPW0131 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0132 woda na sieci u odbiorcy – Rakowo nr 18,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/152960/12/2024 z dnia 11.12.2024 r. nr próbki 085349/12/2024 (SUW),
- sprawozdania nr SB/152961/12/2024 z dnia 11.12.2024 r. nr próbki 085350/12/2024 (sieć),

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Rakowo**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Choszcznie  
**Magdalena Król-Kaszak**  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (ePUAP).

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena Król-Kaszak  
Data: 2024.12.18 11:04:06 CET



e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl  
<https://www.gov.pl/web/psse-choszczno>  
adres skrzynki EPUAP: /pssechoszczno/SkrytkaESP

tel.kontaktowy: 95 765 7282  
tel. alarmowy: 694 493 752  
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879