

krzecin.pl - Orzeczenia o jakości wody w miejscowościach Krzęcin, Boguszyce, Grzywacz, Prokolno, Sierosławiec, Smużyk, Sobolewo

Orzeczenia o jakości wody w miejscowościach Krzęcin, Boguszyce, Grzywacz, Prokolno, Sierosławiec, Smużyk, Sobolewo



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHOSZCZynie

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

HK.9011.5.194.2024

Choszczno, dnia 15 listopada 2024 r.

Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 37, 72-200 Nowogard z urządzenia wodociągowego w miejscowości Krzęcin będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu 21.10.2024 r.;

- 3202PPPPW0117 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0236 woda na sieci u odbiorcy – Krzęcin ul. Tylna 7,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A i a) na podstawie:

- sprawozdania nr LB/W/3264/2024 z dnia 24.10.2024 r., nr próbki W 3264-10/24 (SUW)
- sprawozdania nr LB/W/3264/1/2024 z dnia 21.10.2024 r., nr próbki W 3264-10/24 (SUW)
- sprawozdania nr LB/W/3267/2024 z dnia 24.10.2024 r. nr próbki W 3267-10/24 (sieć) oraz przekroczenia parametru fizykochemicznego – żelazo 332 µg/l
- sprawozdania nr LB/W/3267/1/2024 z dnia 21.10.2024 r. nr próbki W 3267-10/24

uznaje, że w badanym zakresie próbki **nie odpowiadają** wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Krzęcin, Boguszyce, Grzywacz, Prokolno, Sierosławiec, Smużyk, Sobolewo**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Choszczynie
Iwona Stachera - Bunda
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Krzęcin (ePUAP)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Iwona Stachera-Bunda
Data: 2024.11.15 14:40:33 CET

e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/psse-choszczno
adres skrzynki EPUAP: /pssechoszczno/SkrytkaESP

tel. kontaktowy: 95 765 7282
tel. alarmowy: 694 493 752
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879