

krzecin.pl - Orzeczenia o jakości wody w miejscowościach Granowo, Żeńsko, Pluskocin

Orzeczenia o jakości wody w miejscowościach Granowo, Żeńsko, Pluskocin



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHOSZCZNO

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

Choszczno, dnia 15 listopada 2024 r.

HK.9011.5.195.2024

Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 37, 72-200 Nowogard z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Granowo** będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu **21.10.2024 r.**,

– 3202PPPPW0119 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
– 3202PPPPW0815 woda na sieci u odbiorcy – Granowo ul. Szeroka 25B
w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego**(parametry grupy A i a) na podstawie:

- sprawozdania nr LB/W/3262/2024 z dnia 24.10.2024 r., nr próbki W 3262-10/24 (SUW)
- sprawozdania nr LB/W/3262/1/2024 z dnia 21.10.2024., nr próbki W 3262-10/24 (SUW)
- sprawozdania nr LB/W/3263/2024 z dnia 24.10.2024 r., nr próbki W 3263-10/24 (sieć)
- sprawozdania nr LB/W/3263/1/2024 z dnia 21.10.2024r., nr próbki W 3263-10/24 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Granowo i Sobieradz. Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.

Sigantec/Veridat

Dokument podpisany przez Iwonę Stachera-Bunda
Data: 2024.11.15 14:17:53 CET

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Choszcznie
Iwona Stachera-Bunda
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Krzęcin (ePUAP)

e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl
www: <https://www.gov.pl/web/psse-choszczno>
adres skrzynki EPUAP: /pssechoszczno/SkrytkaESP

tel. kontaktowy: 95 765 7282
tel. alarmowy: 694 493 752
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHOSZCZNO

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

HK.9011.5.196.2024

Choszczno, dnia 15 listopada 2024 r.

Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 37, 72-200 Nowogard z urzędu wodociągowego w miejscowości **Żeńsko, gmina Krzęcin** będącego w zarządzeniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu **21.10.2024**:

- 3202PPPPW0121 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0508 woda na sieci u odbiorcy – Żeńsko 10a,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A i b) na podstawie:

- sprawozdania nr LB/W/3261/2024 z dnia 24.10.2024 r. nr próbki W3261-10/24 (SUW)
- sprawozdania nr LB/W/3261/1/2024 z dnia 21.10.2024 r. nr próbki W3261-10/24 (SUW)
- sprawozdania nr LB/W/3260/2024 z dnia 24.10.2024 r., nr próbki W 3260-10/24 (sieć)
- sprawozdania nr LB/W/3260/1/2024 z dnia 21.10.2024 r. nr próbki W3260-10/24 (sieć)
-

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Żeńsko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Iwona Stachera-Bunda
Data: 2024.11.15 14:19:01 CET

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Choszcznie
Iwona Stachera- Bunda

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Krzęcin (ePUAP)

e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl
www: <https://www.gov.pl/web/psse-choszczno>
adres skrzynki EPUAP: /pssechoszczno/SkrytkaESP

tel. kontaktowy: 95 765 7282
tel. alarmowy: 694 493 752
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHOSZCZNO

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

HK.9011.5.197.2024

Choszczno, dnia 15 listopada 2024 r.

Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 37, 72-200 Nowogard z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Pluskocin** będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu **21.10.2024 r.**,

- 3202PPPPW0672 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
 - 3202PPPPW0902 woda na sieci u odbiorcy – Pluskocin 4
- w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** na podstawie:
- sprawozdania nr LB/W/3266/2024 z dnia 24.10.2024 r. nr próbki W3266-10/24 (SUW),
 - sprawozdania nr LB/W/3266/1/2024 z dnia 21.10.2024 r. nr próbki W3266-10/24 (SUW),
 - sprawozdania nr LB/W/3265/2024 z dnia 24.10.2024 r. nr próbki W 3265-10/24 (sieć) oraz przekroczenia parametru fizykochemicznego mętność 1,5 NTU,
 - sprawozdania nr LB/W/3265/1/2024 z dnia 21.10.2024 r. nr próbki W 3265-10/24 (sieć),

uznaje, że w badanym zakresie próbki nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Pluskocin. Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.

Dokument podpisany przez Iwonę Stachera-Bunda
Data: 2024.11.15 14:35:26 CET

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Choszcznie
Iwona Stachera-Bunda
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Krzęcin (ePUAP)

e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl
www: <https://www.gov.pl/web/psse-choszczno>
adres skrzynki EPUAP: /pssechoszczno/SkrytkaESP

tel. kontaktowy: 95 765 7282
tel. alarmowy: 694 493 752
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879