
krzecin.pl - Orzeczenie o jakości wody Objezierze 08.07.2021

Orzeczenie o jakości wody Objezierze 08.07.2021

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
73-200 Choszczno
ul. Bolesława Chrobrego 27
tel. 0 95 765 72 82

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHOSZCZCZynie

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno tel. 95 765 7282, tel./fax. 95 765 0085
e-mail: psse.choszczno@pis.gov.pl

Choszczno, dnia 8 lipca 2021 roku

HK.9020.1.92.2021

Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Objezierze, gm. Krzęcin** będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu **05.07.2021 r.**: w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, w punktach:

- 3202PPPPW0123 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0506 woda na sieci u odbiorcy – Objezierze nr 30, gm. Krzęcin

Na podstawie protokołu nr HK.9020.1.92.2021 załącznik nr HK/171-172/21, a także sprawozdania nr:

(Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci)

- Spr/ŚR/K/970/21 z dnia 06.07.2021 r. nr próbki ŚR/K/1221/21,
- Sp/BM/PW/919aQ/21 z dnia 08.07.2021r. nr próbki BM/PW/935/21 oraz skażenia mikrobiologicznego – liczba bakterii z grupy Coli 8 jtk/100ml, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C (189 jtk/1ml)

(sieć dystrybucyjna – woda u odbiorcy)

- Spr/ŚR/K/970/21 z dnia 06.07.2021 r. nr próbki ŚR/K/1220/21,
- Sp/BM/PW/920aQ/21 z dnia 08.07.2021 r. nr próbki BM/PW/936/21,

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na SUW nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na skażenie mikrobiologiczne – liczba bakterii z grupy Coli 8 jtk/100ml, ogólna liczba

niepodlega

PODZIAŁ
OŚWIADCZENIA
NIEPODLEGŁOŚCI

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHOSZCZNI

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno tel. 95 765 7282, tel./fax. 95 765 0085
e-mail: psse.choszczno@pis.gov.pl

mikroorganizmów w temp. 22 °C (189 jtk/1ml) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Objezierze, Nowy Klukom i Słonice.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: komunalka1@wp.pl)
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną urząd@krzecin.pl).

niepodlega

BIURO
REZERWACJI
NIEPODLEGŁOŚCI