



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno
tel. (95) 765 72 82, fax (95) 765 00 85
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879
e-mail: sanepidchoszczno@wp.pl

Choszczno, dnia 01 czerwca 2017 roku

HK.4402.214-217.17

Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zmianami), § 3 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczno po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz woda na sieci) w miejscowości **Granowo** gmina Krzęcin będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu **30.05.2017 r.** w ramach monitoringu jakości wody (w zakresie: chlor wolny, bakterie grupy Coli, Escherichia Coli) na podstawie protokołu nr HK/214-217/17 i sprawozdania z badań:

- 1) Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci,
 - Sp/BM/PW/1920/17 z dnia 01.06.2017 r. nr próbki BM/PW/1950/17 – bakterie grupy Coli 20 jtk/100 ml),
 - Spr/ŚR/K/1473/17 z dnia 01.06.2017 r. – chlor wolny < 0,01 mg/l,
- 2) woda na sieci u odbiorcy - ul. Szeroka 24 PIEKARNIA,
 - Sp/BM/PW/1921/17 z dnia 01.06.2017 r. nr próbki BM/PW/1951/17 – bakterie grupy Coli 33 jtk/100 ml),
 - Spr/ŚR/K/1473/17 z dnia 01.06.2017 r. – chlor wolny < 0,01 mg/l,
- 3) woda na sieci u odbiorcy - ul. Osiedlowa 7,
 - Sp/BM/PW/1922/17 z dnia 01.06.2017 r. nr próbki BM/PW/1952/17 – bakterie grupy Coli 8 jtk/100 ml),
 - Spr/ŚR/K/1473/17 z dnia 01.06.2017 r. – chlor wolny < 0,01 mg/l,
- 4) woda na sieci u odbiorcy - Sobieradz,
 - Sp/BM/PW/1923/17 z dnia 01.06.2017 r. nr próbki BM/PW/1953/17 – bakterie grupy Coli 0 jtk/100 ml),
 - Spr/ŚR/K/1473/17 z dnia 01.06.2017 r. – chlor wolny < 0,01 mg/l,

uznaje, że w badanym zakresie próbki nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym z załącznika nr 3 część A „Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne” ze względu na skażenie bakteriami grupy Coli i stwierdza **brak przydatności wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Granowo i Sobieradz**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **7 dni**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kunalkal@wp.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną urząd@krzecin.pl).
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (drogą elektroniczną hk@wsse.szczecin.pl).
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszczno (drogą elektroniczną choszczno.piw@wetgiw.gov.pl).
4. Starosta Choszczeński (drogą elektroniczną: starosta@powiatchoszczno.pl).
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (drogą elektroniczną: kryzys@powiatchoszczno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszczno

mgr Lidia Polak
specjalista zdrowia publicznego