



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno  
tel. (95) 765 72 82, fax (95) 765 00 85  
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879  
e-mail: sanepidchoszczno@wp.pl

Choszczno, dnia 23 czerwca 2017 roku

HK.4402. KW.12.17

**Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**  
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zmianami), § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul.700-lecia 14/2, 72-200 Nowogard z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci) w miejscowości **Żeńsko** gmina Krzęcin będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu **24.04.2017 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** na podstawie sprawozdania nr LB/W/1137/2017 z dnia 27.04.2017 r. nr próbki W1137-04/17 uznaje, że w badanym zakresie próbka nie odpowiada wymaganiom sanitarnym z załącznika nr 3 część B „Dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” (ze względu na przekroczenia zawartości manganu (77 µg/l ) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Żeńsko**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [komunalka1@wp.pl](mailto:kcomunalka1@wp.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną [urząd@krzecin.pl](mailto:urząd@krzecin.pl)).

z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Choszcznie

STARSZY ASYSTENT

*Magdalena Król*  
mgr inż. Magdalena Król



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno  
tel. (95) 765 72 82, fax (95) 765 00 85  
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879  
e-mail: sanepidchoszczno@wp.pl

Choszczno, dnia 23 czerwca 2017 roku

HK.4402. KW.123.17

**Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**  
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zmianami), § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej z urzędzenia wodociągowego (Żeńsko nr 34 – woda na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Żeńsko** gmina Krzęcin będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu **29.03.2017 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie monitoringu przeglądowego, na podstawie:

- sprawozdania nr LB/W/859/2017 z dnia 06.04.2017 r. nr próbki W859-03/17 z akredytowanego laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul.700-lecia 14/2, 72-200 Nowogard;
- sprawozdania nr 119326/17/GDY z dnia 13.04.2017 r. z akredytowanego laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia;

uznaje, że w badanym zakresie próbka nie odpowiada wymaganiom sanitarnym z załącznika nr 3 część B „Dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” (ze względu na przekroczenia zawartości manganu (61µg/l) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Żeńsko**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [komunalka1@wp.pl](mailto:komunalka1@wp.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną [urząd@krzecin.pl](mailto:urząd@krzecin.pl)).

z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Choszcznie  
STARSZY ASYSTENT  
  
mgr inż. Magdalena Król



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno  
tel. (95) 765 72 82, fax (95) 765 00 85  
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879  
e-mail: sanepidchoszczno@wp.pl

Choszczno, dnia 23 czerwca 2017 roku

HK.4402. KW.124.17

**Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**  
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zmianami), § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul.700-lecia 14/2, 72-200 Nowogard z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci) w miejscowości Krzęcin będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu **24.04.2017 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** na podstawie sprawozdania nr LB/W/1135/2017 z dnia 27.04.2017 r. nr próbki W1135-04/17 uznaje, że w badanym zakresie próbka nie odpowiada wymaganiom sanitarnym z załącznika nr 3 część B „Dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” (ze względu na przekroczenia zawartości manganu (68 µg/l ) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Krzęcin**, Boguszyce, Grzywacz, Prokolno, Sierosławiec, Smużyk, Sobolewo.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [komunalka1@wp.pl](mailto:komunalka1@wp.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną [urząd@krzecin.pl](mailto:urząd@krzecin.pl)).

z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Choszcznie

  
mgr inż. *Magdalena Król*



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno  
tel. (95) 765 72 82, fax (95) 765 00 85  
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879  
e-mail: sanepidchoszczno@wp.pl

Choszczno, dnia 23 czerwca 2017 roku

HK.4402. KW. <sup>125</sup> 17

**Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**  
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zmianami), § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej z urządzenia wodociągowego (ul. Tylna 7 – woda na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Krzęcin** będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu **29.03.2017 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie monitoringu przeglądowego na podstawie:

- sprawozdania nr LB/W/858/2017 z dnia 06.04.2017 r. nr próbki W858-03/17 z akredytowanego laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul.700-lecia 14/2 72-200 Nowogard;
- sprawozdania nr 119325/17/GDY z dnia 13.04.2017 r. z akredytowanego laboratorium J.S.Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia;

uznaje, że w badanym zakresie próbka nie odpowiada wymaganiom sanitarnym z załącznika nr 3 część B „Dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” (ze względu na przekroczenia zawartości manganu (111 µg/l) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Krzęcin**, Boguszyce, Grzywacz, Prokolno, Sierosławiec, Smużyk, Sobolewo.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [komunalka1@wp.pl](mailto:komunalka1@wp.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną [urząd@krzecin.pl](mailto:urząd@krzecin.pl)).

z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Choszcznie

STARSZY ASYSTENT  
  
mgr inż. Magdalena Król